通数据审批〔2025〕239号

市数据局关于启东惠生海工装备有限公司 启东惠生海工装备基地项目 110kV 变电站 工程环境影响报告表的批复

启东惠生海工装备有限公司：

你公司报送的《启东惠生海工装备基地项目 110kV 变电站工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。现批复如下：

一、本项目位于江苏省南通市启东市吕四港经济开发区卫海大道 18 号启东惠生海工装备有限公司东北部。新建一座 110kV 变电站，户内布置，主变 2 台，容量为 $2 \times 20\text{MVA}$ 。110kV 配电装置采用户内 GIS 布置，110kV 进线 1 回。详见《报告表》。

根据《报告表》评价结论，在认真落实各项污染防治、生态

保护措施的前提下，从环境保护角度分析，同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的各项环保措施，并做好以下工作：

（一）严格落实各项辐射污染防治措施，确保变电站周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

（二）变电站需选用低噪声设备，优化站区布置并采取有效的隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声达到相关环保要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

（三）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，施工结束后及时做好植被恢复工作，防止水土流失，将施工对环境的影响程度降到最低。

（四）工作人员产生的生活污水通过厂区化粪池处理后排放至厂区污水管网；站内的废铅蓄电池、废变压器油交由有资质单位规范处理。

（五）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；规范开展电磁环境、声环境的监测工作。

（六）强化环境风险设施建设和管理，针对可能发生的突发环境事件，制定应急预案并定期开展演练。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运行。公司应主动公开项目竣工验收信息，并向属地生态环境局报备，接收其监督管理。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环评文件自批准之日起超过五年开工建设的，环评文件应当重新报审。

南通市数据局

2025年8月15日

(项目代码：2409-320681-89-01-558427)