通数据审批〔2025〕111号

市数据局关于江苏振江铸造科技有限公司年产 20万吨风电核心零部件绿色智能铸造项目 110kV变电站工程环境影响报告表的批复

江苏振江铸造科技有限公司：

你公司报送的《年产20万吨风电核心零部件绿色智能铸造项目110kV变电站工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。现批复如下：

一、本项目位于江苏省南通市海门区包场镇港西大道西、海富路南江苏振江铸造科技有限公司厂区东北部。新建1座110kV变电站，采用户内布置，本期新建1台主变（1#），容量为1×50MVA，电压等级为110kV/20kV，110kV配电装置采用户内GIS

布置，110kV 电缆进线（间隔）1 回。详见《报告表》。

在认真落实《报告表》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的各项环保措施，并做好以下工作：

（一）严格落实各项辐射污染防治措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。110kV 变电站电磁环境影响评价范围内有 1 处电磁环境敏感目标。

（二）变电站需选用低噪声设备，优化站区布置并采取有效的隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声达到相关环保要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

（三）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，施工结束后及时做好植被恢复工作，防止水土流失，将施工对环境的影响程度降到最低。

（四）项目 110kV 变电站有人值班，值班人员产生的生活污水经厂区化粪池处理后排放至厂区污水管网，然后接管至南通海川水务有限公司集中处理；站内的废铅蓄电池、废变压器油交

由有资质单位规范处理。

（五）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；规范开展电磁环境、声环境的监测工作。

（六）强化环境风险设施建设和管理，针对可能发生的突发环境事件，制定应急预案并定期开展演练。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应当按要求对配套建设的环境保护设施进行验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。公司公开验收信息的同时，应当向南通市生态环境局、南通市海门生态环境局报送相关信息，并接受监督检查。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年开工建设的，环境影响评价文件应当重新报审。

南通市数据局

2025年4月28日

（项目代码：2405-320684-89-01-262678）